

令和2年7月13日

愛耕福祉会
理事長 白根廣久 様

学校薬剤師 上代 茂

環境衛生検査の報告について

さる7月1日(水)、大東保育園において、ダニ及びダニアレルゲンの検査を実施しましたので報告いたします。

1.検査の日時

令和2年7月1日(水) 13時40分～14時15分

2.天候

曇

3.検査項目および検査機器

- ・ダニ及びダニアレルゲン ----- ダニスキャン®
- ・温度・湿度 ----- デジタル温湿度計(サンワサプライ社)

4.検査結果

検査結果は、別添(『ダニ及びダニアレルゲン検査票』)の通りです。

5.指摘事項

適正に管理されており、特に問題はありません、

学校環境衛生検査票「ダニ及びダニアレルゲン」

学 校 名	雲南市立大東保育園		
学校担当職員氏名	石原京子	学校薬剤師氏名	上代 茂
検 査 年 月 日	令和 2 年 7 月 1 日 (水)	天候	曇
教 室 等 名 称	さくらんぼ組		
場 所	館・棟 階		
室 温	27.1 ℃	湿 度	53.6 %
検 査 対 象	寝具・カーペット・ ☒ 畳・その他 ()		
検 査 方 法	☒ 1.簡易法 (ダニスキャン) 2.匹数法 3.酵素免疫法		
検 査 結 果	☒ 適 ・ 不適 (<10 匹/㎡)		基準：100匹/㎡以下又はこれと同等のアレルゲン量以下であること。
参 考 情 報	窓の開放状況 (夏期)	週 5 日、1日平均 7～8 時間開放	
	換気設備	☒ 無 ・ 有 (週 日、1日 時間稼動)	
	冷房設備	無 ・ ☒ 有 (週 5 日、1日 2～3 時間稼動)	
	検査対象の掃除 機かけの頻度	20 回 / 月	
	検査対象の洗濯 の頻度	回 / 年 (寝具、カーペット等のみ記載)	
所見欄 ダニアレルゲンの汚染はありませんが、通風や換気、掃除機による定期的な清掃に心掛けて下さい。			

(注) 検査機関に依頼した場合は、結果を転記すること。(検査機関名：)

[学校環境衛生検査票ver.1] 日本薬剤師会学校薬剤師部会 (2019年10月)

学校環境衛生検査票「ダニ及びダニアレルゲン」

学 校 名	雲南市立大東保育園		
学校担当職員氏名	石原京子	学校薬剤師氏名	上代 茂
検 査 年 月 日	令和 2 年 7 月 1 日 (水)	天候	曇
教 室 等 名 称	いちご組		
場 所	館・棟 階		
室 温	25.7 ℃	湿 度	56.4 %
検 査 対 象	寝具・カーペット・畳・ <u>その他</u> (押し入れ)		
検 査 方 法	①簡易法 (ダニスキャン) 2. 匹数法 3. 酵素免疫法		
検 査 結 果	<u>適</u> ・ 不適 (50 匹/m ²)		基準：100匹/m ² 以下又はこれと同等のアレルゲン量以下であること。
参 考 情 報	窓の開放状況 (夏期)	週 5 日、1日平均 7 時間開放	
	換気設備	<u>無</u> ・ 有 (週 日、1日 時間稼動)	
	冷房設備	無 ・ <u>有</u> (週 5 日、1日 2～3 時間稼動)	
	検査対象の掃除 機かけの頻度	回 / 月	
	検査対象の洗濯 の頻度	回 / 年 (寝具、カーペット等のみ記載)	
所見欄 ダニアレルゲンの汚染は軽度ですが、通風、換気、掃除機による定期的な清掃に心掛けて下さい。			

(注) 検査機関に依頼した場合は、結果を転記すること。(検査機関名：)

[学校環境衛生検査票ver. 1] 日本薬剤師会学校薬剤師部会 (2019年10月)

学校環境衛生検査票「ダニ及びダニアレルゲン」

学 校 名	雲南市立大東保育園		
学校担当職員氏名	石原京子	学校薬剤師氏名	上代 茂
検 査 年 月 日	令和 2 年 7 月 1 日 (水)	天候	曇
教 室 等 名 称	りんご組		
場 所	館・棟 階		
室 温	24.2 ℃	湿 度	62.1 %
検 査 対 象	寝具・カーペット・畳・ <u>その他</u> (ござ)		
検 査 方 法	①簡易法 (ダニスキャン) 2. 匹数法 3. 酵素免疫法		
検 査 結 果	<u>適</u> ・ 不適 (50 匹/m ²)		基準：100匹/m ² 以下又はこれと同等のアレルゲン量以下であること。
参 考 情 報	窓の開放状況 (夏期)	週 5 日、1日平均 7 時間開放	
	換気設備	<u>無</u> ・ 有 (週 日、1日 時間稼動)	
	冷房設備	無 ・ <u>有</u> (週 5 日、1日 2～3 時間稼動)	
	検査対象の掃除 機かけの頻度	回 / 月	
	検査対象の洗濯 の頻度	回 / 年 (寝具、カーペット等のみ記載)	
所見欄 ダニアレルゲンの汚染は軽度ですが、掃除機による定期的な清掃に心掛けて下さい。			

(注) 検査機関に依頼した場合は、結果を転記すること。(検査機関名：)

[学校環境衛生検査票ver. 1] 日本薬剤師会学校薬剤師部会 (2019年10月)

学校環境衛生検査票「ダニ及びダニアレルゲン」

学 校 名	雲南市立大東保育園		
学校担当職員氏名	石原京子	学校薬剤師氏名	上代 茂
検 査 年 月 日	令和 2 年 7 月 1 日 (水)	天候	曇
教 室 等 名 称	みかん組		
場 所	館・棟 階		
室 温	26.3 ℃	湿 度	56.3 %
検 査 対 象	寝具・カーペット・畳・ <u>その他</u> (カーテン)		
検 査 方 法	<u>1</u> .簡易法 (ダニスキャン) 2.匹数法 3.酵素免疫法		
検 査 結 果	<u>適</u> ・ 不適 (50 匹/㎡)		基準：100匹/㎡以下又はこれと同等のアレルゲン量以下であること。
参 考 情 報	窓の開放状況 (夏期)	週 5 日、1日平均 6 時間開放	
	換気設備	<u>無</u> ・ 有 (週 日、1日 時間稼動)	
	冷房設備	無 ・ <u>有</u> (週 5 日、1日 4 時間稼動)	
	検査対象の掃除 機かけの頻度	回 / 月	
	検査対象の洗濯 の頻度	回 / 年 (寝具、カーペット等のみ記載)	
所見欄 ダニアレルゲンの汚染は軽度ですが、定期的な清掃に心掛けて下さい。			

(注) 検査機関に依頼した場合は、結果を転記すること。(検査機関名：)

【学校環境衛生検査票ver.1】日本薬剤師会学校薬剤師部会 (2019年10月)

学校環境衛生検査票「ダニ及びダニアレルゲン」

学 校 名	雲南市立大東保育園		
学校担当職員氏名	石原京子	学校薬剤師氏名	上代 茂
検 査 年 月 日	令和 2 年 7 月 1 日 (水)	天候	曇
教 室 等 名 称	ばなな組		
場 所	館・棟 階		
室 温	26.8 ℃	湿 度	54.6 %
検 査 対 象	寝具・カーペット・畳・ <u>その他</u> (ござ)		
検 査 方 法	①簡易法 (ダニスキャン) 2. 匹数法 3. 酵素免疫法		
検 査 結 果	<u>適</u> ・ 不適 (<10 匹/㎡)		基準：100匹/㎡以下又はこれと同等のアレルゲン量以下であること。
参 考 情 報	窓の開放状況 (夏期)	週 5 日、1日平均 5 時間開放	
	換気設備	<u>無</u> ・ 有 (週 日、1日 時間稼動)	
	冷房設備	無 ・ <u>有</u> (週 5 日、1日 4 時間稼動)	
	検査対象の掃除 機かけの頻度	回 / 月	
	検査対象の洗濯 の頻度	回 / 年 (寝具、カーペット等のみ記載)	
所見欄 ダニアレルゲンの汚染はありませんが、掃除機による定期的な清掃に心掛けて下さい。			

(注) 検査機関に依頼した場合は、結果を転記すること。(検査機関名：)

[学校環境衛生検査票ver. 1] 日本薬剤師会学校薬剤師部会 (2019年10月)